



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

1. napirendi pont

Előadó: Pétervári József

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2016. április 25-ei rendes ülésére** **az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉDV Zrt. és Tokod Nagyközség Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés 32. §- a értelmében a Vagyonkezelő megküldte részünkre a 2015. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatóját. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza. A felmerülő kérdések megválaszolása érdekében Botos Tamást, az ÉDV Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzem üzemvezetőjét meghívtam a Képviselő-testület ülésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

...../2016. (IV. 25.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja az ÉDV Zrt. 2015. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: az Északdunántúli Vízmű Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül.

Tokod, 2016. április 13.


Tóth Tivadar
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

- az ÉDV Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolója

ÉDV Zrt.
Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod
Kossuth Lajos utca 53.
2531

Tóth Tivadar
Polgármester Úr
részére

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi gazdálkodási adatokról

A Tokod Község Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben lévő vagyonekezelési szerződés 32§-a alapján a 2015. évi műszaki, pénzügyi beszámolókat az alábbiakban adjuk meg:

Ivóvízágazat:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 122.092 m³ ivóvizet értékesítettünk, lakosságnak 101.836m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 20.256 m³-t.

Az értékesített víz minőségét évi 12 alkalommal ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminuták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Ezt biztosította az, hogy évente két alkalommal elvégeztük a víztárolók és a teljes hálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok, szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét. 2015. évben a jelentkező hibaelhárításokat folyamatosan végeztük. A hibák jellege miatt elkerülhetőek voltak a nagyobb területet érintő vízhiányok. A meghibásodások alapvetően a bekötővezetékek szerelvényeinél, illetve a gerincvezetéknél következtek be.

Szűrőpróbaszerűen ellenőrizzük az 5m³/2hónap alatti, valamint minden alkalommal az átlagos ivóvíz felhasználást 30%-al meghaladó fogyasztási helyeket.

- Hálózati meghibásodás: 138db
- Csőtörés földmunkával: 38db
- Vízmérő csere: 430db
- Vízbekötés: 1db

A 2015. évi üzemeltetési feladatokat körültekintő átgondolt munkaszervezéssel, költségtakarékos gazdálkodással tettük meg.

ÉVESZÁM: 1895	DOKUMENTUM TÍPUS: ...
IPLETSZÁM: 5150	DÁTUM: 2016. 03. 31.
ELŐZŐ: ...	ELŐZŐSZÁM: ...

Dorog, 2016. március 31.
Ikt.szám: EDV-4467-2 / 2016
Ügyintéző: Rotbauer Zsolt

2015. évben 7db bekötővezeték cserét, 3db tűzcsapcserét hajtottunk végre. 2016. évben a Tokod-Üvegyár területén NA80 ivóvízvezeték 350 fm cseréjét hajtjuk végre, annak bizonytalan nyomvonala miatt.

Szennyvízágazat:

2015. évben 91.460m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 76.856m³ lakossági, 14.604m³ pedig ipari szennyvíz volt. A szennyvízelvezetés aránya az ivóvíz értékesítéshez képest 74,9%, a lakossági arány 75,4%, az ipari pedig 72%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek száma 1.184db, az összes fogyasztási hely 69,5%-a.

902fm csatornát mostunk át, illetve folyamatosan végezzük a gerincvezetékek karbantartását. Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk.

A településen jelenleg 4db szennyvízátemelő üzemel.

A 2015. évben 16db dugulást, 28db szivattyúdugulást hártottunk el.

A 2015. évben a szennyvíztisztító telepen hatósági ellenőrzés nem történt a helyszínen, az önellenőrzések során a szennyvízminta határérték feletti szennyeződést egy esetben sem mutatott (tizenkét ellenőrzésből).

2015. évben értéknövelő felújítások a Tát-Tokod szennyvíztisztító telepen

- ABS RW 3032 típusú 04123007 gyári számú keverő felújítása:	153.282,-Ft + ÁFA
- Elektromos csörlő pótlása:	498.000,-Ft + ÁFA
- védterület felújítás (kerítés pótlás 100fm):	625.014,-Ft + ÁFA
- fölős iszapvezeték felújítás:	232.131,-Ft + ÁFA
Összesen:	1.508.427,-Ft + ÁFA

Tokod települést érintő felújítási, pótlási költségek:


- Közös szennyvíztisztító telep vagyonarányos költsége (40%):	603.371,-Ft + ÁFA
- Mária utca 10. akna fedlap pótlása :	60.001,-Ft + ÁFA
- CP 3067 típusú 9680017 gysz-ú szivattyú felújítása	164.936,-Ft + ÁFA
- CP 3102 típusú 875037 gysz-ú szivattyú felújítása	727.873,-Ft + ÁFA
- Bartók Béla utca 5. ingatlan bekötővezeték felújítás 8fm:	178.704,-Ft + ÁFA
Összesen:	1.734.885,-Ft + ÁFA

2016. évben a gördülő fejlesztési terv keretében 8db szennyvízátemelő szerelvényeinek cseréjét, egy Flygt CP3067-es szivattyú felújítását, valamint egy darab házi átemelő és 1db Flygt CP3085-ös szivattyú pótlását tervezzük azok elavultsága miatt. A 2015. évben elmaradt felújítási, pótlási munkákat is el kívánjuk végezni, melyeket a likviditásunknak megfelelően ütemezve hajtunk végre. Az elmaradt munkák az alábbiak voltak:


- 4db szennyvízátemelő elektromos szekrény felújítása 4.000.000,-Ft értékben.

2016. évben is nagy hangsúlyt fektetünk az önkormányzati kapcsolataink fejlesztésére, jó partneri viszony, együttműködés kialakítására a települések polgármesterivel. Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a fogyasztók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Üdvözzel:


Botos Tamás
üzemvezető

Fazakdunántúli Vízmű Zrt.
Isztergomi-Dorogi Vízmű Üzem


Rotbauer Zsolt
üzemi gazdasági vezető