



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

1. napirendi pont

Előadó: dr. Gál Gabriella

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 27-ei ülésére az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. és Tokod Nagyközség Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés 32. §-a értelmében a Vagyonkezelő megküldte részünkre a 2014. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatóját.

A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza. A felmerülő kérdések megválaszolása érdekében Botos Tamást, az Északdunántúli Vízmű Zrt. üzemvezetőjét meghívtam a Képviselő-testület ülésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

...../2015. (IV.27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 2014. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: az Északdunántúli Vízmű Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül.

Tokod, 2015. április 23.

Tóth Tivadar
polgármester

Melléklet:

- a műszaki és pénzügyi beszámoló

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Dorog, 2015. április 22.
Ikt.szám: EDV- /2015
Ügyintéző: Rotbauer Zsolt

Tokod

**Kossuth L. u. 53.
2531**

**Tóth Tivadar
Polgármester Úr
részére**

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi gazdálkodási adatokról

A Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben lévő vagyonkezelési szerződés 32§-a alapján a 2014. évi műszaki, pénzügyi beszámolókat az alábbiakban adjuk meg:

Ivóvízágazat:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 123.854m³ ivóvizet értékesítettünk, lakosságnak 107.068m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 16.786m³-t.

Az értékesített víz minőségét évi 12 alkalommal ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Ezt biztosította az, hogy évente két alkalommal elvégeztük a víztárolók és a teljes hálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok, szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét. 2014. évben a jelentkező hibaelhárításokat folyamatosan végeztük. A hibák jellege miatt elkerülhetőek voltak a nagyobb területet érintő vízhiányok. A meghibásodások alapvetően a bekötővezetékek szerelvényeinél, illetve a gerincvezetéknel következtek be.

Szűrőpróbaszerűen ellenőrizzük az 5m³/2hónap alatti, valamint minden alkalommal az átlagos ivóvíz felhasználást 30%-al meghaladó fogyasztási helyeket.

- Hálózati meghibásodás:	136db
- Csőtörés földmunkával:	43db
- Vízmérő csere:	293db
- Vízbekötés:	1db
- Kintlévőség (lakossági > 30nap)	13.827eFt

Az éves üzemeltetési feladatokat körültekintő átgondolt munkaszervezéssel, költségtakarékos gazdálkodással tettük meg. 2014. évben egy tolózárcsere, valamint 8db bekötővezeték csere valósult meg. A Tokod-Ebszönybánya vízbekötéseket kiépítettük azon fogyasztási helyeknél, ahol az önköltséggel számított díjainkat rendezték társaságunk felé. 2015. évben a bekötővezetékek cseréjén kívül nem tervezünk más beruházási munkát.

Szennyvízágazat:

2014. évben 89.759m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 75.091m³ lakossági, 14.668m³ pedig ipari szennyvíz volt. Az elvezetés aránya a lakossági ivóvíz értékesítéshez képest 70,1%, az ipari ivóvíz értékesítéshez képest pedig 87,4%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek száma 1.180db, az összes fogyasztási hely 69,37%-a.

1007 fm csatornát mostunk át, illetve folyamatosan végezzük a gerincvezetékek karbantartását. Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk. A településen jelenleg 4db szennyvízátemelő üzemel. A 2014. évben 13 db dugulást és 11db szivattyúdugulást hártottunk el.

A 2014. évben a szennyvíztisztító telepen hatósági ellenőrzés nem történt a helyszínen, az önellenőrzések során a szennyvízminta határérték feletti szennyeződést egy esetben sem mutatott (tizenkét ellenőrzésből).

2014. évben értéknövelő felújítások a szennyvíztisztító telepen

- CP 3152 típusú 8880170 gyári számú szivattyú felújítása 179.368,-Ft + ÁFA
- 4410.011 típusú 9360057 gyári számú keverő felújítása 635.487,-Ft + ÁFA
- NT 3153.181 MT 432 új feladószivattyú a CP3152 típusú 8880171 helyett 1.793.550,-Ft + ÁFA
- NT 3153.181 MT 432 új feladószivattyú a CP3152 típusú 9170363 helyett 1.793.550,-Ft + ÁFA
- új Recirkulációs szivattyú RCP 2533 A15/6 EC 1.396.720,-Ft + ÁFA
- új Recirkulációs szivattyú RCP 2533 A15/6D EC BG 1.175.768,-Ft + ÁFA

Átemelőkhöz szivattyú felújítások, beszerzés

Tokod Erzsébet úti átemelőben CP 3102 típusú 0340273 gyári számú szivattyú felújítása: 294.204,-Ft + ÁFA
Tokod végátemelőben lévő CP 3102 típusú 0340273 gysz-ú szivattyú felújítása: 306.025,-Ft + ÁFA
Tokod végátemelőben lévő CP 3102 típusú 8750357 gysz-ú szivattyú felújítása: 299.453,-Ft

Csatorna bekötővezeték felújítás

- Tokod Táncsics úti átemelőnél betonkerítés csere 157.500,-Ft + ÁFA

2015-ben is nagy hangsúlyt fektetünk az önkormányzati kapcsolataink fejlesztésére, jó partneri viszony, együttműködés kialakítására a települések polgármesterivel. Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a fogyasztók elvárásainak és igényeinek megfelelő viziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Üdvözlettel:

Botos Tamás
üzemvezető

Rotbauer Zsolt
üzemi gazdasági vezető